


ŠS.6.5.1. Vėdinamas šlaitinis stogas (papildomas šiltinimas iš vidaus)



PASTABOS: Oro tarpas ventiliacijai ne mažesnis kaip 25 mm.

1	Vidaus apdaila	9	Vėjo izoliacija – difuzinė plėvelė
2	Garų izoliacija	10	Vėdinamas oro tarpas
3	Papildomas tašas – mediena 700 kg/m ³	11	Grebėstas – mediena 700 kg/m ³
4	Tvirtinimo detalė	12	Stogo danga (čerpės)
5	Termoizoliacija – 0,035 W/mK, ROCKWOOL SUPERROCK / TOPROCK SUPER		
6	Medvaržtis		
7	Gegnė – mediena 700 kg/m ³		
8	Papildomas tašas (vėjo izoliacijai tvirtinti) – mediena 700 kg/m ³		