


GNR.1.2.2. Šildomos grindys virš nešildomo rūšio (esant šlapiam eksploataciniam režimui)



PASTABOS: Garo izoliacija įrengiama pagal grindų dangos gamintojo reikalavimus.

Armuto betono pagrindo (3) storis mažiausiai 80 mm. Apsauginio tinkelio akutės 100 x 100 mm, vielos storis 4 mm.

1 Gelžbetoninė perdenginio plokštė

6 Grindų danga (keraminės plytelės)

2 Termoizoliacija – 0,035 / 0,036 W/mK ROCKWOOL STEP ROCK SUPER / STEP ROCK PLUS

7 Klijų sluoksnis

3 Išlyginamasis armuoto cemento skiedinio ar betono sluoksnis 1700 kg/m³

8 Sensorius

4 Armavimo tinklis

5 Šildymo kabelis arba vamzdelis