


ŠS.6.1.7. Vėdinamo šlaitinio stogo ir karkasinės sienos su plytų apdaila (karnizo konstrukcija)



PASTABOS: Grindų konstrukcijas žiūrėti GTP.1.3.X.; Sienų konstrukcijas žiūrėti KS.3.3.X.

1	Gegnė – mediena 700 kg/m ³	9	Garų izoliacija
2	Lietaus vandens nuvedimo latakas	10	Papildomas tašas (vidaus apdailos įrengimui) – mediena 700 kg/m ³
3	Papildomas tašas (grebėstas) – mediena 700 kg/m ³	11	Vidaus apdaila
4	Stogo danga (čerpės)	12	Vėjo izoliacija – 0,033 W/mK, ROCKWOOL VENTIROCK SUPER
5	Papildomas tašas (gegnės pakalimas oro tarpui) – mediena 700 kg/m ³	13	Tašas – mediena 700 kg/m ³
6	Vėdinamas oro tarpas	14	Termoizoliacija – 0,035 W/mK, ROCKWOOL SUPERROCK / TOPROCK SUPER
7	Vėjo izoliacija – difuzinė plėvelė	15	Apdailos plytų mūras
8	Termoizoliacija – 0,035 W/mK, ROCKWOOL SUPERROCK / TOPROCK SUPER		