


KS.4.3.1. Karkasinė siena, apdailai naudojant tinką



PASTABOS: Fasadinių plokščių storis (7) ne mažesnis kaip 100 mm.

Tinko apdaila atliekama pagal gamintojo reikalavimus. Reikia laikytis akmenų vatos plokščių tvirtinimo reikalavimų. Konstrukcinėje plokštėje rekomenduojama išgręžti skylės. Skylės gręžiamos šachmatine tvarka 250/250 mm, perstumtos viena kitos atžvilgiu.

| | |
|--|--|
| 1 Vidaus apdaila | 8 Klėjai – glaistas |
| 2 Garo izoliacija | 9 Dekoratyvinis tinkas |
| 3 Termoizoliacija – 0,035 W/mK, ROCKWOOL SUPERROCK | 10 Stiklo audinio tinktelis |
| 4 Konstrukcinė plokštė – OSB, vandeniui atspari fanera arba medžio drožlių plokštė | 11 Tašas – mediena 700 kg/m ³ |
| 5 Klėjai | |
| 6 Smeigė | |
| 7 Termoizoliacija – 0,036 / 0,035 W/mK, ROCKWOOL FRONTROCK SUPER / FRONTROCK PLUS | |