


### PRS.3.1.1. Apšiltinta iš vidaus rūšio siena (naudojant medinį karkasą)



PASTABOS: Rūšys šildomas. Rekomenduojamas šilumos izoliacijos storis 50 mm. Rūšio siena iš išorės turi būti nelaidi drėgmei.

1 Drenuojantis smėlio – žvyro sluoksnis, 1700 kg/m<sup>3</sup>

6 Termoizoliacija – 0,035 W/mK, ROCKWOOL SUPERROCK

2 Hidroizoliacija

7 Garo izoliacija

3 Laikančioji rūšio sienos konstrukcija

8 Vidaus apdaila

4 Hidroizoliacinė juostelė po mediniais tašais

5 Mediniai tašai – mediena 700 kg/m<sup>3</sup>