


ŠS.6.3.1. Vėdinamas šlaitinis stogas (prijungimas prie kamino)



PASTABOS: Prie vertikalaus kamino paviršiaus skarda arba speciali aluminizuota juosta bei vėjo izoliacijos plėvelė turi būti atlenkta į viršų ne mažiau 150 mm. Priešgaisrinė izoliacija įrengiama aplink kamina visu perimetru, izoliacijos storis ne mažiau 100 mm.

1 Apskardinimas arba speciali aluminizuota juosta	8 Vidaus apdaila
2 Trisluoksnis kaminas	9 Stogo danga (čerpės)
3 Kamino apdaila	10 Papildomas tašas (gegnės pakalimas oro tarpui) – mediena 700 kg/m ³
4 Vėdinamas oro tarpas	11 Vėjo izoliacija – difuzinė plėvelė
5 Grebėstai – mediena 700 kg/m ³	12 Dūmtraukio įdėklas
6 Termoizoliacija – 0,035 W/mK, ROCKWOOL SUPERROCK / TOPROCK SUPER	13 Garo izoliacija
7 Priešgaisrinė izoliacija – PRO ROX 950 / 960 / 970	14 Papildomas tašas (vidaus apdailos įrengimui) – mediena 700 kg/m ³