


### PRS.3.1.2. Apšiltinta iš vidaus rūšio siena (naudojant metalinį karkasą)



PASTABOS: Rūšys šildomas. Rekomenduojamas šilumos izoliacijos storis 50 mm. Rūšio siena iš išorės turi būti nelaidi drėgmei.

1 Drenuojantis smėlio – žvyro sluoksnis 1700 kg/m<sup>3</sup>

6 Termoizoliacija – 0,035 W/mK, ROCKWOOL SUPERROCK

2 Hidroizoliacija

7 Garo izoliacija

3 Laikančioji rūšio sienos konstrukcija

8 Vidaus apdailos sluoksnis

4 Hidroizoliacinė juostelė po metaliniais profiliais

5 Metalinių profilių karkasas