


P.1.4.2. Grindų ant tarpaukštinio perdenginio ir vidaus pertvaros jungimosi detalė



PASTABOS: Grindys įrengiamos pagal gamintojo reikalavimus.

Išlyginamasis sluoksnis mažiausiai 50 mm storio (armavimo tinklelio akis 150x150 mm, vielos diametras 4 mm).

1 Vidaus apdaila	7 Perimetrinė juosta – 0,036 W/mK, ROCKWOOL STEP ROCK PLUS
2 Termoizoliacija – 0,035 W/mK, ROCKWOOL SUPER ROCK	8 Termoizoliacija – 0,036 W/mK, ROCKWOOL STEP ROCK PLUS
3 Grindų danga	9 Gelžbetoninė perdenginio plokštė
4 Išlyginamasis armuoto cemento skiedinio ar betono sluoksnis 1700 kg/m ³	10 Horizontalus "C" tipo profilis
5 Skiriamasis sluoksnis	11 Tarpinė
6 Grindjuostė – mediena 700kg/m ³	12 Vidaus apdaila