


IVS.5.1.6. Sienos šiltinimas iš išorės vėdinamuose fasaduose su metaliniu karkasu bei vėjo izolacija iš akmens vatos plokščių



1 Apskardinimas

2 Išorės apdaila (fasado plokštė)

3 Termoizoliacija – 0,035 W/mK, ROCKWOOL SUPERROCK

4 Termoizoliacija – 0,033 W/mK, ROCKWOOL VENTIROCK SUPER

5 Metalinis kampuočio

6 Metalinis profilis

7 Kampuočio

8 Laikančioji sienos konstrukcija

9 Hidroizoliacija

10 Pamatas – armuotas betonas 2400 kg/m<sup>3</sup>

11 Tarpinė

12 Termoizoliacija pamatams

13 Termoizoliacijos apsauga

14 Drenuojantis sluoksnis, smėlis – žvyras 1700 kg/m<sup>3</sup>