


KS.3.3.6. Vėdinama karkasinė siena su plytų mūro apdailiniu sluoksniu (apatinė dalis)



PASTABOS: Grindų konstrukcijos žiūrėti GG.1.1.X.; Pamatų konstrukcijos žiūrėti PRS.2.1.X.

1 Tarpas tarp plytų oro ventiliacijai

6 Termoizoliacija – 0,035 W/mK, ROCKWOOL SUPERROCK

2 Tašai – mediena 700 kg/m³

7 Garo izoliacija

3 Apdailos plytų mūras

8 Vidaus apdaila

4 Lankstus ryšys

5 Vėjo izoliacija – difuzinė plėvelė