


GG.1.1.1. Grindys ant grunto virš pavoingos kapiliarinio vandens pakilimo zonos (bendras vaizdas)



PASTABOS: Drenuojantis sluoksnis turi būti mažiausiai 150 mm storio.
Grindys įrengiamos pagal gamintojo reikalavimus.

1 Sutankintas gruntas 1700 kg/m³

2 Drenuojantis smėlio – žvyro sluoksnis 1700 kg/m³

3 Termoizoliacija – 0,035 w/mK, ROCKWOOL
STEPROCK SUPER

4 Išlyginamasis armuoto cemento skiedinio ar
betono sluoksnis 1700 kg/m³

5 Grindų danga
