


GTP.1.3.7. Grindys virš medinio tarpaukštinio perdenginio (su įvairia grindų danga)



PASTABOS: Grindys įrengiamos pagal gamintojo reikalavimus.

Išlyginamasis sluoksnis mažiausiai 50 mm storio (armavimo tinklelio akis 150x150 mm, vielos diametras 4 mm).

1 Perdenginio sija – mediena 700 kg/m³

6 Grindų danga

2 Grindų pagrindas (mediena 700 kg/m³ / OSB / medienos plokštės su cemento rišikliu 1200 kg/m³ ar pan.)

7 Lubų apdaila

3 Termoizoliacija – 0,035 W/mK, ROCKWOOL STEP ROCK SUPER

8 Termoizoliacija – 0,035 W/mK, ROCKWOOL SUPER ROCK / TOP ROCK SUPER

4 Hidroizoliacija

9 Ištempta viela kas 300 mm

5 Išlyginamasis armuoto cemento skiedinio ar betono sluoksnis 1700 kg/m³

10 Papildomi tašai – mediena 700 kg/m³